



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie
06-500 Mława ul. Słowackiego 16
tel. 23 654 34 11 e-mail: osw_mława@op.pl

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. J. Korczaka
w Mławie
06-500 Mława, ul. Słowackiego 16
NIP: 261.112.026 23 654 34 11

ISTOTNE WARUNKI UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

W postępowaniu prowadzonym w oparciu o Regulamin postępowania
Przy udzielaniu zamówień publicznych poniżej 130 000 zł netto

Nazwa oraz adres zamawiającego

Zamawiający: **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie**

Adres do korespondencji: **06-500 Mława, ul. Słowackiego 16**

Godziny pracy Zamawiającego: **poniedziałek - piątek 8:00– 15:00**

Tel. **023 654 34 11**; tel. kom. **881 214 444**; e-mail: sekretariat@soswmława.pl

zaprasza do złożenia ofert cenowych na dwa zadania w zakresie:

Zadanie I: Wymiana poziomu zimnej wody na poziomie -1 budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie.

Opis przedmiotu zamówień – zakres prac:

1. Rozbiórka obudów poziomych instalacyjnych z płyt gipsowo – kartonowych wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego –około 40 m²;
2. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły ;
3. Demontaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych ułożonych na ścianach :
 - średnica 15 – 20 mm – 14 m ,
 - średnica 25 mm – 5 m;
 - średnica 32 mm – 21 m;
 - średnica 40 mm - 11 m,
 - średnica 50 mm - 54 m;
4. Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewalnych o średnicy zewnętrznej
 - średnica 25 mm – 14 m,
 - średnica.32 mm– 5 m,
 - średnica 40 mm - 21 m,
 - średnica 50 mm -12m;
 - średnica 63 mm – 54 m;
5. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy :
15mm, 25mm, 50mm – 20szt
6. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (rurociąg śr. do 63 mm) –
100 m
7. Płukanie instalacji wodociągowej– 100m
8. Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ jednowarstwowe – 46m
9. Izolacja rurociągów śr. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ jednowarstwowe – 54m
10. Usunięcie złomu i gruzu z terenu objętego pracami samochodem skrzyniowym przy ręcznym załadunku

Zadanie II: Zakup i montaż drzwi wejściowych na poziomie -1 do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Mławie.